



Примечание:

Тип обслуживания – односторонне
Вход питаящих кабельных линий – сверху
Выход отходящих кабельных линий – сверху

Система заземления – TN-S

Степень защиты оболочки – IP54

Климатическое исполнение – УХЛ4

Цвет – RAL 7035

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разрад.	Квашинцев Н.А.		
Проф.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

ЭЛЩ.ЩЭ08В-0280-0174 ГЧ

Габаритный
чертежШкаф ЩЭ0-8б
(Здание 8б)

Лист	Масса	Масштаб
		1:4

Лист 1 Листов 1

