



Потребитель	Резерв	Рабочее освещение	Рабочее освещение	ЯТП	Рабочее освещение	Управление	Резерв	В ЦСА0-1 зр. А01-11.1
Кабель (марка, сечение)	-	ВВГнгз(А)-LS 3x2,5	ВВГнгз(А)-LS 3x2,5	ВВГнгз(А)-LS 3x2,5	ВВГнгз(А)-LS 3x2,5		-	ВВГнгз(А)-FRLS 2x1,5

Примечания:  
 Форма внутреннего секционирования - 1  
 Тип обслуживания - Одностороннее  
 Ввод питающего кабеля - сверху  
 Ввод отходящих кабельных линии - сверху  
 Система заземления - TN-S  
 Степень защиты оболочки - IP54  
 Климатическое исполнение - УХЛ4  
 Цвет - RAL7035

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Сизова А.В.			
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЭЛЩ.ЩО2.1-0280-0132 ЭЗ.1

Схема электрическая  
однолинейная

ЩО2.1

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

