

Потребитель	Штепсельные розетки пом. 123, 122	Сушилка для рук пом. 125, 126	Штепсельные розетки пом. 116, 117, 118	Сушилка для рук пом. 131, 131.1	Штепсельные розетки пом. 112, 113	Штепсельные розетки пом. 109, 111	Сушилка для рук пом. 110.1	Штепсельные розетки пом. 132, 133	Штепсельные розетки пом. 134, 135, 136	Штепсельные розетки пом. 137, 138	Штепсельные розетки пом. 108	Сушилка для рук пом. 132	Штепсельные розетки пом. 140, 141	Резерв
Кабель (марка, сечение)	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	ВВГнгз(А)-LSLTx 3x2,5	-

Примечания:
 Форма внутреннего секционирования - 1
 Тип обслуживания - Одностороннее
 Ввод питающего кабеля - сверху
 Ввод отходящих кабельных линии - сверху
 Система заземления - TN-S
 Степень защиты оболочки - IP40
 Климатическое исполнение - УХЛ4
 Цвет - RAL9000


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сузова А.В.		
Проб.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				


Э/Щ.ЩР1-0017-0310 ЭЗ.1

Схема электрическая
однолинейная

ЩР-1

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1	Листов 2	





Потребитель	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв
Кабель (марка, сечение)	-	-	-	-

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дурл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------